

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Ангарская, д. 13. 6
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 404130, РОССИЯ, Волгоградская обл., г. Волжский,
улица Карбышева, дом 1

Тел./факс: (8443) 31-76-33 / 31-73-73. E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

Л.В. Сворова

подпись

И. О. Фамилия

04.09.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27372 от 04.09.2023

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП КХ «Верхний Балыклей»; юридический адрес: Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. Советская, 13; фактический адрес: Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. Советская, 13; ИНН 3454004379
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: акт отбора проб к договору № 462 от 10.08.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП КХ «Верхний Балыклей», Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. Советская, 13
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП КХ «Верхний Балыклей», Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. 40 лет Колхоза, 21, скважина 05609, кран в колодце
6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.08.2023 12:30
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.08.2023 15:00
9. Код работы: ПК.Б.3950.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: фактическое определение
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - _____ Номер партии: - _____ Объем партии: - _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, стеклянная емкость, емкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Условия хранения: - _____

Другие сведения: - _____

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиен отделения по обеспечению санитарного надзора Лапиной Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

(должность, Фамилия И. О.)

подпись

Степаненко А.А.

Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код пробы: ПК.Б.3950.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 25.08.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ



Наименование пробы (образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 75

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результат испытаний | НД на методы испытаний |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Индекс БГКП | КОЕ/дм ³ | 21 | ГОСТ 18963-73 |

Дата выдачи результата испытаний: 27.08.2023

Испытания проводили:

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
|-------------------|----------------|---|
| Биолог | Рекунова Т.И. |  |
| Фельдшер-лаборант | Безрукова М.А. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 43 стр. 3

Код работы: ПК.Б.3950.1

Дата поступления в лабораторию: 25.08.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 614

| Наименование показателя | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ | НД на методы испытаний |
|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Мутность ¹ | мг/дм ³ | менее 0,58 | х | ГОСТ 57164-2016 (изд. 2016 г.) |
| Цветность | градусы | 3,41 ² | 1,02 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| Величина рН (Водородный показатель, рН) | ед. рН | 7,09 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
| Жесткость (Жесткость общая) | °Ж | 5,75 | 0,86 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| Перманганатная окисляемость (окисляемость перманганатная) | мг/дм ³ | 0,72 | 0,14 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.) |
| Нефтепродукты (нефтепродукты (суммарно)) | мг/дм ³ | менее 0,005 | х | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.) |
| Сухой остаток (общая минерализация) | мг/дм ³ | 470,00 | 42,30 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-97 (изд. 2011 г.) |
| Анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) (ПАВ анионоактивные (суммарно)) | мг/дм ³ | менее 0,025 | х | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |

Дополнение к методике:

¹измерения проводят на колориметре фотометрическом при длине волны падающего излучения 540 нм,


²по (Сг-Со) шкале цветности, 23,1 °С

³Согласно ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости», единица измерения жесткости – градус жесткости (°Ж), величина которого соответствует 1мг-экв/л.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 29.08.2023

Испытания проводил:

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
|------------------|--------------|--|
| Инженер-лаборант | Клопова С.В. |  |

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 49 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru

Волжский филиал ФБУЗ ЦГиЭ

Адрес места осуществления деятельности: 404130, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Карбышева, 1
тел.: 31-76-33; факс: 31-73-73, E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27372 от 04.09.2023 г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба: 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения отобранная по договору № 462 от 10.08.2023 г. в МУП КХ «Верхний Балыклей» по адресу: Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. 40 лет Колхоза, 21, скважина 05609, кран в колодце:

- по показателям «Цветность», «Мутность», «Водородный показатель, рН», «Перманганатная окисляемость», соответствует 1 классу показателей воды источника согласно ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.
- по показателю «Бактерии группы кишечных палочек» соответствует 2 классу показателей воды источника согласно ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.
- по показателям «Жесткость общая», «Общая минерализация», «Нефтепродукты» соответствует нормативам воды питьевой централизованного водоснабжения согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене

должность

Талтагашев С.С.

ФИО

подпись

Врач по общей гигиене

должность

Керимова А.Г.

ФИО

подпись

